NAF hálózat (132-400kV)
és védőövezete (28 m)

KÖF hálózat (22kV)
és védőövezete (5 m)

KÖF hálózat (35kV)
és védőövezete (5 m)

A szabvány szerinti biztonsági övezetek (a nyugalomban lévő szélső vezetéktől számítva) az alábbiak:

400 kV:	28,0 – 28,0 m
132 kV:	18,0 – 18,0 m
1 – 35 kV-ig normál biztonság esetén:	5,0 – 5,0 m
1 – 35 kV-ig fokozott biztonság esetén:	2,5 – 2,5 m

ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM: 0,4 kV-on NULLÁZÁS (TN) + 22 kV-on védőföldelés (TT)

Szurmai
Mérnöki Iroda Kft.
8200 Veszprém, Paál L. u. 17.
Tel.: 20/9380-199, Fax: 88/329-119
E-mail: szurmai.kft@invitel.hu

TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERV

Tárgy:
Királyszentistván község településrendezési terv

Szakág:
Energetika- és hírközlés

Részművelet:
Villamos-energetika vizsgálat -és program

Beruházó:
Királyszentistván község Önkormányzata

Megbízó:
Planteus Kft.

Ügyvezető: Szurmai Zoltán

Főtervező: Csányi Zoltán okl.villamosmérnök TT/ÉF/10000/xx

Tervező munkatárs: Csányi Zoltán okl.villamosmérnök TT/ÉF/10000/xx

Ellenőr:

Szerkesztő:

Rajzméret: 420x841

Méretarány: M=1:10000

Dátum: 2018.07.

Tervszám: KSZ-01/18

Rajzszám: KGE-1

Ez a terv a Szurmai Mérnöki Iroda Kft. szellemi tulajdona.