







### JELMAGYARÁZAT:

-  400 kV-os villamosenergia légvezeték az oszlop tengelyétől mért 28-28 m-es biztonsági övezettel
-  132 kV-os villamosenergia légvezeték az oszlop tengelyétől mért 20-20 m-es biztonsági övezettel
-  22 kV-os villamosenergia légvezeték az oszlop tengelyétől mért 6-6 m-es biztonsági övezettel
-  22 kV-os villamosenergia földkábel 1-1 méter biztonsági övezettel
-  22/0,4 kV-os transzformátor
-  Vízgazdálkodási terület mederkarbantartó sávval

Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.

### KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT.

1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Tel.: 489-0365  
kozmu@kesztervezo.hu

Munkaszám:  
6-T/2025

Módosítás:

Megbízó: Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft.  
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15.


Tervfázis:  
VIZSGÁLAT

A munka megnevezése  
**KIRÁLYSZENTISTVÁN TELEPÜLÉSTERV**

Tervszám:  
KV-E

A munkarész megnevezése  
Közmű és elektronikus hírközlés:  
**VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS**

Méretarány:  
M=1: 20 000

Tervezők: Bíró Előd Csima-Takács Judit Dessényi Márton Hanczár Gábor	Szakági vezető tervező: Bíró Attila MK: 01-2456 TV-T, TE-T, TH-T	Szakági vezető tervező: Hanczár Zsoltné MK: 01-2418, „Hanna” TV-T, TE-T, TH-T	Ügyvezető:  Hanczár Zsolt	Dátum: 2025. február
--	---	--	--	-------------------------